



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00277

(номер сертификата соответствия)

025514

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое Акционерное общество «Аэробел». ОГРН 1103123001080.
Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
Тел. (4722) 749-379, факс (4722) 749-511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое Акционерное общество «Аэробел». ОГРН 1103123001080.
Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
Тел. (4722) 749-379, факс (4722) 749-511.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из блоков Аэробел из конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона автоклавного твердения, плотностью D400, D500 и D600 (толщиной не менее 200 мм), выпускаемая по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости образца стены несущей из блоков Аэробел из конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона автоклавного твердения при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса) составляет REI 240 (ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"). ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" - класс пожарной опасности конструкций К0 (45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 0337/ДС от 03.06.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.; Протокол испытаний №К04287 от 16.04.2013 г. ИЦ ПБ "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.056/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.06.2016 по 23.06.2021



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов